



Руководство по эксплуатации

ТУ BY 590618749.027-2017

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»

Служба технической поддержки:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 57, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fff.by

Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 56, 60 03 81,
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fff.by

Назначение

Реле контроля фаз CZF-312 предназначено для защиты электродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети в случаях:

1. Отсутствия напряжения хотя бы в одной из фаз.
2. Асимметрии напряжения.
3. Повышения напряжения более 280 В.
4. Снижения напряжения менее 150 В.
5. Обрыва нулевого провода.

Принцип работы

Если напряжение в пределах нормы, контакты 10-12 замыкаются, горят светодиоды на панели управления и нагрузка подключается к сети питания. В случае одной из вышеперечисленных аварийных ситуаций контакты реле размыкаются и контактор отключается. Задержка отключения при асимметрии, повышении напряжения выше 280 В или снижении ниже 150 В составляет 0,5 с. Включение происходит автоматически после восстановления сетевого напряжения питания с задержкой 0,5 с.

Реле измеряет истинное среднеквадратичное значение напряжение (TrueRMS), даже в случае искаженного напряжения питания.

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.



ВНИМАНИЕ

Изделие следует подключать к сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

Панель управления

Реле контроля фаз CZF-312 выполнено в одномодульном корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм. На передней панели находятся индикаторы наличия фаз и регулятор асимметрии напряжения.



Технические характеристики

Напряжение питания, В	3x230+N
Максимальный коммутируемый ток, А2х8 AC-1/250 В AC	
Контакт	1NO, 1NC
Максимальная мощность нагрузки	см. табл.1
Максимальный ток катушки контактора, А	2
Индикация	3 светодиода
Напряжение отключения, В	
-при падении напряжения в фазах	150
-при повышении напряжения в фазах	280
Асимметрия напряжения, В	40...80
Гистерезис, В	5
Задержка отключения, с	
-при асимметрии	0,5
-при падении напряжения	0,5
-при повышении напряжения	0,5
Время выхода в рабочий режим, с	2
Время автоматического повторного включения, с	0,5
Коммутационная износостойкость, циклов	>10 ⁵
Потребляемая мощность, Вт	1,6
Степень защиты	IP20
Степень загрязненности среды	2
Категория перенапряжения	III
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+50
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм ²
Габариты (ШхВхГ), мм	18х90х65
Тип корпуса	1S
Масса, кг	0,07
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм
Код ETIM	EC001441
Артикул	EA04.001.007

Функциональные особенности

1. Контроль наличия фаз.
2. Контроль асимметрии между фазами.
3. Контроль верхнего значения напряжения.
4. Контроль нижнего значения напряжения.
5. Контроль обрыва нулевого провода.

Комплект поставки

Реле контроля фаз CZF-312.....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.
Упаковка.....1 шт.



Не выбрасывать данное устройство вместе с другими отходами!

В соответствии с законом об использованном оборудовании, бытовой электротехнический мусор можно передать бесплатно и в любом количестве в специальный пункт приема. Электронный мусор, выброшенный на свалку или оставленный на лоне природы, создает угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

Свидетельство о приемке

Реле контроля фаз CZF-312 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ BY 590618749.027-2017, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.


Штамп ОТК	Дата выпуска	Дата продажи

Драгоценные металлы отсутствуют!

Подключение

- 1. Отключить напряжение питание.
- 2. Подключить: клеммы 1, 6, 4 к фазам L1, L2, L3, клемму 3 к нулевому проводу N. К клемме 10 подключить фазу. Нагрузку подключить к клемме 12 и нулевому проводнику. Клеммы 7,9 можно использовать для подключения световой или звуковой сигнализации.
- 3. Включить питание.

Диаграммы режимов работы




Индикация режимов работы

Горят светодиоды L1, L2, L3 – все параметры сети в норме, реле включено.
Светодиод одной из фаз мигает – асимметрия выше установленного значения. Если асимметрия возникает между всеми фазами, то мигать будут все светодиоды.
Светодиод одной из фаз не горит – напряжение в фазе менее 150 В или более 280 В.
Светодиоды мигают в последовательности L3, L2, L1 – неправильное подключение нейтрального провода (поменялся местами фазный с нейтральным проводом на клеммах устройства).


Внимание!

Длительная работа с неправильно подключенным нейтральным проводом может привести к выходу из строя реле.

Схема подключения



Размеры корпуса



Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена. Гарантийное обслуживание выполняется производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам. Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С. Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000 м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. По устойчивости к перенапряжениям и электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства. Изделие, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Не устанавливайте изделие без защиты в местах где возможно попадания воды или солнечных лучей.

Изделие должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

При подключении изделия необходимо следовать схеме подключения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты продажи.
Срок службы – 10 лет.
При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления

СООО «Евроавтоматика Фиф» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;
- изделия, бывшие в негарантийном ремонте;
- изделия, имеющие повреждения механического характера;
- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия. Утилизировать как электронную технику.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре +25 °С.

Таблица 1.					
Ток контактов реле	Мощность нагрузки				
	Накаливания, галогенные, электронагреватели	Люминесцентные	Люминесцентные скомпенсированные	ЭСП, LED лампы с ЭПРА	
8A	1000W	500W	325W	250W	
	Категория применения				
	AC-1	AC-3	AC-15	DC-1	
	Активная нагрузка	Электродвигатели	Катушки контакторов	24V	230V
8A	2000VA	0,45kW	325VA	Безиндуктивная нагрузка постоянного тока	
				8A	0,18A